

Республика Ингушетия



ГІалгІай Республика

**Министерство образования и науки Республики Ингушетия
Малгобекский муниципальный район
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17 с.п. Верхние Ачалуки»**

ул. Ленина б/н, Малгобекский район, с.п. Верхние Ачалуки, 386338, тел.:8(928) 793 – 75 – 88, e – mail:
zalina1785@bk.ru

ГБОУ «СОШ№17 с.п.Верхние Ачалуки» в 2021 году выданы следующие предписания надзорных органов о фактах нарушений:

1. Представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму № 61-2021/67/21 от 02.06.2021г.
2. Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму и противопожарного законодательства №61-2021/143-21 от 01.09.2021г.
3. Представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации №157/21-2551 от 12.08.2021г.
4. Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №97/3 от 07.09.2021г.

Копии предписаний прилагаются.

Директор: 

Чапанова З.М.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Малгобекская городская
прокуратура
МагIалбика шахъара
прокуратура

пр. Осканова, 9, г. Малгобек, РИ, 386302

01. 09.2021 № 61-2021 / 143-2



Директору ГБОУ «СОШ № 17
с.п. Верхние Ачалуки»

Чапановой З.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму и
противопожарного законодательства

Малгобекской городской прокуратурой в связи с предстоящими 19 сентября 2021 года выборами депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и противопожарного законодательства.

В ходе проверки установлено, что в ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки» открыт избирательный участок № 521.

Обследование сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия совместно с представителями территориальных отделов ФСБ, МЧС, ОВД данного избирательного участка показало, что в вышеуказанном образовательном учреждении не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частной охранной организации либо подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, автоматическая пожарная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации отсутствуют, не в достаточном количестве наружное периметральное охранное освещение, система подачи сигнала о возникновении пожара с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны находится в неисправном состоянии, сгораемые деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения не соответствует нормам и требованиям и хранится менее 30 дней, отсутствует генератор резервного электропитания.

В соответствии с пунктами 4, 6 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и юридических лиц по предупреждению

терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма). Антитеррористическая защищенность объекта (территории) – это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно пунктов 23, 30 главы 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

Согласно пункта 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности», системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с пунктом 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

В нарушение указанных норм закона руководством ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки» должны меры по охране объекта и приведения его на день выборов в состояние антитеррористической защищенности и укрепленности, а также противопожарной безопасности не принимаются.

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее исполнение работниками, отвечающими за соответствующее направление деятельности

Условием, способствующим совершению указанных нарушений, является отсутствие должного контроля в данном направлении деятельности со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Малгобекской городской прокуратуры и в срок до 19.09.2021 принять меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Малгобекскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о дисциплинарном взыскании.

Малгобекский городской прокурор
старший советник юстиции



М.М.Балаев

Отправлено в печать

Экз. № 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

12 августа 2021 г. № 157/21-2551
ул. Горчханова, д. 9, г. Магас, 386001
тел./факс (8734)55-16-58
e-mail: ingushetia@fsb.ru

Директору ГБОУ «СОШ № 17
с.п. Верхние Ачалуки»

Чапановой З.М.

ул. Ленина д. б/н, с.п. Верхние Ачалуки,
Республика Ингушетия
386338

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз
безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «л» статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», Управление обращает внимание на то, что:

1. Вами не предпринимаются достаточные меры по антитеррористической защищённости государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 17 с. п. Верхние Ачалуки» (далее – ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки», объект), что приводит к возникновению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

10.08.2021 межведомственной комиссией в составе представителей УФСБ России по Республике Ингушетия, УФСВНГ России по Республике Ингушетия и секретаря АТК Малгобекского района проведено мероприятие по выявлению и оценке угроз безопасности в возглавляемом Вами ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки».

В результате установлено, что состояние антитеррористической защищённости ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки»

неудовлетворительное и диктует необходимость принятия срочных мер по обеспечению безопасного функционирования данного учреждения в соответствии Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования).

В частности, выявлено отсутствие оснащения объекта (территорий) охранной сигнализацией (подпункт «а» пункта 25 Требований), отсутствует охрана из числа сотрудников ЧОО (частной охранной организации) или подразделения ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (подпункт «б» пункта 25 Требований), отсутствует оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации) (подпункт «в» пункта 25 Требований).

Полный перечень выявленных недостатков отражен во врученном Вам акте изучения эффективности системы мер по антитеррористической защите от 10.08.2021 № 157/21-2522, обязательном для исполнения.

Причинами и условиями выявленных угрожающих факторов являются низкий уровень технической оснащенности объекта и недостаточность мер, принимаемых по обеспечению безопасности со стороны ответственных должностных лиц.

2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, необходимо:

-выполнить перечень организационных мероприятий по устранению выявленных в ходе изучения эффективности системы мер по антитеррористической защите недостатков в системе защищенности объекта;

-провести мероприятия по дооснащению и поддержанию в рабочем состоянии технического оборудования относящегося к системе антитеррористической защищенности объекта;


-организовать регулярное проведение инструктажей с персоналом объекта о порядке действия при возникновении террористической угрозы и чрезвычайной ситуации;

-организовать на постоянной основе индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в образовательной деятельности.

3. Непринятие мер к устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, может привести к совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законом к ведению органов федеральной службы безопасности.

4. Предлагается рассмотреть настоящее Представление и в течение 30 суток со дня получения сообщить (письменно) в УФСБ России по Республике Ингушетия об устранении выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Начальник Управления



С.А. Чернышев

Представление получил (а) и ознакомлен (а):

(должность, фамилия и инициалы)

(подпись)

Ответ получен _____ 20__ г. № _____



Ответа



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Малгобекская городская
прокуратура
МагIалбика шахъара
прокуратура

Директору ГКОУ «СОШ № 17 с.п.
Верхние Ачалуки»

Чапанову А. М.

пр. Осканова, 9, г. Малгобек, РИ, 386302

06.2021 № 61-2021 / 67-4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства
о противодействии терроризму

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии терроризму в части антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

В ходе проверки установлено, что ГКОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки» не обеспечено охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, на объекте не установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ОВО по Малгобекскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РИ.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О противодействии терроризму» (далее- Закон), правовую основу противодействия терроризму составляет Конституция Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии с пунктами 1, 12 статьи 2 Закона «О противодействии терроризму» (далее- Закон), основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с пунктами 4, 6 статьи 3 Закона, противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению

террористических актов (профилактика терроризма). Антитеррористическая защищенность объекта (территории) – это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно пункта 5 постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - Требования), ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Согласно подпункта «б» пункта 25 Требования, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В нарушение указанных норм закона, руководством ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки» должные меры по охране объекта и приведения его в состояние антитеррористической защищенности и укрепленности не принимаются, тем самым нарушая права граждан, обучающихся и обучающихся в данном учреждении на безопасное пребывание в нем.

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее исполнение работниками, отвечающих за соответствующее направление деятельности данного образовательного учреждения, своих обязанностей.

Условием, способствующим совершению указанных нарушений, является отсутствие должного контроля в данном направлении деятельности со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Малгобекской городской прокуратуры и принять меры по

устранению указанных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Малгобекскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о дисциплинарном взыскании.

Малгобекский городской прокурор
старший советник юстиции



М.М. Балаев

А.М. Чѐмурзиев, 62-34-47



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия

Почтовый адрес: РИ, г.Магас ул.Д.Мальсагова №34, 386001, тел: 8(8734) 55-03-42, факс: 8(8734) 55-19-71, телефон доверия: 8(8734) 55-99-99, E-mail: mchsri@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и ПР г.Малгобек и Малгобекского района

Почтовый адрес: РИ, г.Малгобек ул.Терская №1, здание пожарно-спасательной части №2, 386302, тел: 8(8734) 62-40-41, факс: 8(8734) 62-40-41, E-mail: ond-pr.malgobek@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 97/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Директору ГБОУ СОШ №17 с.п.Верхние Ачалуки Чапановой З.М.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №97 от 07.09.2021г в период с " 21 " сентября 2021г по " 23 " сентября 2021г. заместителем начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия майором внутренней службы Ахриевым И.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

Проведено плановое выездное контрольно-надзорное мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор ГБОУ СОШ №17 с.п.Верхние Ачалуки Чапанова З.М.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Учреждение не обеспечено подачей сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)	ч.7 ст.83 ФЗ №123 от 22.07.2008г, п.14.4 СП 5.13130.2009	01.04.2022г	

	ганизаций;			
2.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений;	п.10 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
3.	Сгораемые конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом;	ч.6 ст.52 ФЗ №123 от 22.07.2008г, п.13 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
4.	Для прокладки шлейфов АПС и СОУЭ используются кабели, не защищенные от электромагнитных наводок;	п.13.15.16 СП 5.13130.2009	01.04.2022г	
5.	Для прокладки шлейфов АПС и СОУЭ используются кабели не соответствующие требованиям ГОСТа;	п.13.15.3 СП 5.13130.2009	01.04.2022г	
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;	п.54 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
7.	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;	п.54 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
8.	Автоматическая пожарная сигнализация не функционирует;	ч.3 ст.52,ст.54,ст.83 ФЗ №123 от 22.07.2008г, п.54 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
9.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматическим установкам по	п.54 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	

	ческих (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);			
10.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствует СИЗОД на каждого дежурного;	п.30 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
11.	Для выхода на чердак отсутствует противопожарный люк 2-го типа;	ч.1 ст.52, ст.59, ч.13 ст.88, п.2 ч.1 ст.90 ФЗ №123 от 22.07.2008г, п.7.7 СП 4.13130.2013	01.04.2022г	
12.	Лестница 3-го типа располагаются на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов;	ч.2 п.1 ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008г, п.4.4.2 СП 1.13130.2009	01.04.2022г	
13.	В помещениях пищеблока не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация;	ч.3 ст.52 ФЗ №123 от 22.07.2008г, п.А4 СП 5.13130.2009	01.04.2022г	
14.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	п.п.(б) п.17 ППРФ №1479 от 16.09.2020г	01.04.2022г	
15.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	п.26 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	Соблюдать с момента вручения (получения) предписания	
16.	При эксплуатации эвакуацион-	п.27 Правила Противопожарного	Соблюдать с	

рийных выходов запрещается:

РФ от 16 сентября 2020г. № 1479

чения) пред-
писания

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

	дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.			
17.	<p>Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;</p> <p>г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;</p> <p>д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;</p> <p>е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;</p> <p>ж) при проведении аварийных и других строительномонтажных и реставрационных работ, а так-</p>	<p><i>п.35 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479</i></p>	<p>Соблюдать с момента вручения (получения) предписания</p>	

	<p>вать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;</p> <p>з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;</p> <p>и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.</p>		
18.	<p>На объектах защиты запрещается:</p> <p>а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;</p> <p>б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные</p>	<p><i>п.16 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479</i></p>	<p>Соблюдать с момента вручения (получения) предписания</p>

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противоподымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением

жидкостей, а также производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с

ментами по пожарной безопасности.			
-----------------------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБОУ СОШ №17 с.п.Верхние Ачалуки
Чапанова З.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Чапанова З.М.
З.М.

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

майор внутренней службы Ахриев И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Ахриев И.А.
И.А.

(подпись)